

2021年连云港市垃圾焚烧单位二噁英监督监测结果

企业名称	监测类型	监测点位	监测项目	监测日期	排放浓度	执行标准	限值	单位	是否超标
光大城乡再生能源(灌云)有限公司	有组织废气	焚烧炉废气排口	二噁英类	2021年6月18日	0.016	《生活垃圾焚烧污染控制标准》(GB18485-2014)表4标准	0.1	ng TEQ/m ³	否
灌南新苏国丰新能源有限公司	有组织废气	1号焚烧炉废气排放口	二噁英类	2021年6月17日	0.026		0.1	ng TEQ/m ³	否
		2号焚烧炉废气排放口	二噁英类	2021年6月18日	0.013		0.1	ng TEQ/m ³	否
连云港晨兴环保产业有限公司	有组织废气	5#排气筒	二噁英类	2021年6月23日	0.029		0.1	ng TEQ/m ³	否
		4#排气筒	二噁英类	2021年6月24日	0.048		0.1	ng TEQ/m ³	否
		3#排气筒	二噁英类	2021年6月25日	0.045		0.1	ng TEQ/m ³	否